



EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE
Eglise – Installation de chauffage dans la sacristie - ANGILERI

Le Maire de Royat,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-1, L 52112, L 2122-22 et L 2122-23,

VU le Code de la commande publique, et notamment ses articles R2100-1 à R3381-4, applicable à compter du 01/04/2019 concernant la passation des marchés publics,

VU le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et avances,

VU la Délibération du Conseil municipal D2023-074 en date du 13/12/2023 donnant délégation à M. le Maire d'un certain nombre de compétences,

VU la proposition l'entreprise ANGILERI, en date du 27/12/2023,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir l'installation d'un système de chauffage dans la sacristie de l'Eglise de la Ville de Royat,

CONSIDERANT que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2024 du budget principal de Royat,

DECIDE

Article 1 : L'entreprise ANGILERI sise 1 Rue du Lavoir 63130 ROYAT, est retenue pour l'installation d'un système de chauffage dans la sacristie de l'Eglise de la Ville de Royat, pour un montant de 1 559.00 € HT soit **1 870.80 € TTC**.

Article 2 : Les caractéristiques et le devis sur les bases précitées sont annexés à la présente décision.

Article 3 : Ampliation de la présente décision à :

- Monsieur le Trésorier Principal Clermont Métropole
- L'entreprise ANGILERI
- M. le Directeur Général des Services pour exécution.

Fait à Royat, le 17/01/2024

Le Maire,
Marcel ALEDO



Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.



sarl-angileri@orange.fr

1 rue du Lavoir 63130 Royat

Tel : 04.73.35.95.17

Instagram: ent_angileri

Paroisse de Royat
66 Boulevard Beauvieu
63130 ROYAT

PC.5525

D E V I S	TRAVAUX DE CHAUFFAGE DANS LA SACRISTIE DE L'EGLISE DE ROYAT.
ROYAT LE 27/12/23 PC.5525	
Client : Tel Mobile Mail	

Entreprise RGE N° E142607

SIRET : 39993740800017 - APE : 4322A

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
1	<p>TRAVAUX</p> <p>Nota : Le volume de la sacristie est important et les déperditions thermiques peuvent atteindre 6 kw pour 20° intérieur par -10° extérieur.</p> <p>L'occupation étant occasionnelle, il n'est pas raisonnable (économiquement) de maintenir cet espace en température confort de façon permanente. Il faut travailler sur le réchauffage de l'air et de façon rapide. Nous vous proposons donc l'installation d'un aérotherme positionné au dessus du placard du compteur électrique. Cet appareil sera en triphasé, sa commande sera déportée contre la paroi du placard. Le bruit de la soufflerie peut être gênant pendant une réunion, sans doute faudra-t-il anticiper la chauffe afin de minimiser cette gêne. Mais c'est la seule solution pour chauffer correctement, rapidement et de façon ponctuelle cet espace.</p>				
1.1	<p>Aérotherme THERMOR de type AIRTHERM DIGITAL mural pour locaux tertiaires puissance 5/3.5 kw réf 486 306.</p> <p>47db 400V TRI + Neutre.</p>		959,00	1,00	959,00
1.2	<p>Disjoncteur tétrapolaire 16 A (à incorporer dans le tableau électrique existant)</p>		145,00	1,00	145,00

Reference	Designation	Un	Prix unit.	Quantite	Montant H. I.
1.3	Câblages de l'ensemble (puissance et commandes)		50,00	1,00	50,00
1.4	Fixations		25,00	1,00	25,00
1.5	Mise en oeuvre, mise en service et explications de fonctionnement :		380,00	1,00	380,00
TOTAL TRAVAUX					1 559,00

Le client : **SAINTE CROIX DES RUYLS**

BON POUR ACCORD

Bon pour commande, signature. Le :

04 JAN, 2024

Assurance de Responsabilité Décennale N° 630 35 755B MAAF Assurances S.A. - Chauray - 79036
 rt cedex 09. Garantie accordée sur les chantiers exécutés en France et en Principauté de
 Monaco.

Pour la validité de l'offre, les modalités d'acompte et de règlement, veuillez nous
 consulter. Conditions de vente, voir annexe. En cas de contestation, il est fait
 attribution de compétence aux tribunaux du siège social de l'entreprise ANGILERI.

Paul AUCO
 Maire



Total H.T.	1 559,00
T.V.A. 20,00 %	311,80
Total T.T.C.	1 870,80

Thermor 

AIRTHERM DIGITAL

Chauffage industriel et tertiaire



GAMME COMPLÈTE

De 3 à 30kW
Pour répondre à toutes
les configurations de locaux
industriels et tertiaires



EFFICACE

Montée rapide en température
et spectre de diffusion orientable
pour un meilleur confort



ROBUSTE

Pour une utilisation durable
et un confort homogène

www.thermor.com
01 81 94 40 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 niveaux de puissance de chauffe

Support mural orientable jusqu'à 30° et inclinable jusqu'à 20°

Tôle d'acier - peinture galvanisée - blanc

Résistance blindée à tubes lisses

Grilles de protection orientables permettant d'orienter le flux d'air jusqu'à 45° vers le bas

Régulation électronique permettant des performances optimales

Protection renforcée IP44

Nouveau thermostat digital déporté et livré avec l'appareil :

- afficheur digital pour un meilleur confort d'utilisation,
- programmation hebdomadaire,
- fonction d'anticipation de chauffe,
- installation et intégration dans l'environnement optimisées (20 mm d'épaisseur)



INSTALLATION

Hauteur minimale d'installation : 1,80 m

Hauteur sous plafond minimale : 2,50 m

Support de fixation mural



SERVICES DE PRÉ-DIMENSIONNEMENT
POUR AÉROTHERME FIXE & CASSETTES RAYONNANTES

Fax : 02 38 71 07 77

Prix d'un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine de 8h à 18h.

ou sur metrix@thermor.tm.fr

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

2 ANS GARANTIE

Désignation	Puissance (kW)	Dimensions L x H x E (mm)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (m ³ /h)	Élévation de la température max (°C)	Niveau sonore (dBA) ⁽¹⁾	Intensité (A)	Références
Alrtherm digital	3/1,5	235 x 318 x 325	6,6	230 V Mono	270	31	43	13,0	486 304
	5/3,3	235 x 318 x 325	7	400 V Tri + N ⁽²⁾	390	36	47	7,2	486 306
	9/6	310 x 403 x 395	11	400 V Tri + N ⁽²⁾	900	28	53	13,0	486 307
	15/7,5	310 x 403 x 395	13,4	400 V Tri + N ⁽²⁾	970	43	54	21,7	486 308
	20/10	420 x 518 x 542	24	400 V Tri + N ⁽²⁾	1750	32	55	29	486 310
	30/20	420 x 518 x 542	27	400 V Tri + N ⁽²⁾	2200	38	60	44	486 311

(1) Pression acoustique mesurée à 5 m face à l'appareil.
(2) Pas de possibilité de passer en 230 V Mono.

Gamme conforme aux exigences ERP.

CACHET PROFESSIONNEL

CE | | IP 44

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

www.thermor-pro.fr

Thermor